

Formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden



Het formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden kan gebruikt worden om aan te geven welke (brand)risico's zijn verbonden aan de werkzaamheden en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. U kunt dit formulier laten invullen door de uitvoerder van de werkzaamheden.

Opdrachtgever werkzaamheden

- Naam bedrijf*
- Contactpersoon
- E-mailadres opdrachtgever*

Uitvoerder werkzaamheden

- Naam bedrijf uitvoerder*
- Contactpersoon uitvoerder
- E-mailadres uitvoerder*

Uit te voeren werk

- Plaats werk

- Aard van het werk

- Datum

- Tijdstip

De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven.

Werkmethode

- Apparaten
 - Lasbrander
 - Gasbrander
 - Heteluchtföhn
 - Elektrisch lassen
 - Slijpschijf
- Andere werkmethode:

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het lijmen met vluchtige stoffen waardoor een brandbare atmosfeer kan ontstaan. Ook kan, bijvoorbeeld bij bewerkingen met natuurlijke oliën (bijvoorbeeld parketlakken), broei in de poetsdoek ontstaan. Bewaar deze dus buiten en/of in een afgesloten onbrandbaar vat.

- Geldt de toestemming voor het gehele werk?
 - Ja
 - Nee
- Op welke plaatsen geldt de toestemming niet?

Brandgevaarlijke bewerkingen in of rond een PGS-ruimte of bijvoorbeeld serverruimte kunnen worden uitgesloten. Hier mag dan alleen met koude methodes worden gewerkt.

Veiligheidsmaatregelen

- Zijn naar het oordeel van de uitvoerder en/of de opdrachtgever nog extra en/of bijzondere voorwaarden nodig?
 - Ja
 - Nee
- Omschrijving bijzondere maatregelen:

- Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever?
 - Ja
 - Nee
- Is er een opgeleide brandwacht aanwezig?
 - Ja
 - Nee

De bedrijfsbrandwacht heeft extra kennis in het onderscheiden van gevaarlijke situaties en weet hoe te handelen bij het ontstaan van brand.

Risicoinventarisatie op plaats werk

- Uitgevoerd door

- Datum uitvoering

Eindcontrole

- De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.
- De eindcontrole is uitgevoerd door

- en afgemeld bij

Nacontrole tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden

- Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom moet tot een uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever.
- De nacontrole is uitgevoerd door

Risicoanalyse en maatregelen

- Zijn er alternatieven mogelijk?
 - Ja
 - Nee

Kan het werk buiten worden uitgevoerd? Dit levert over het algemeen veel minder risico's op. Kan het werk worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van open vuur (bijvoorbeeld een dak 'koud plakken' in plaats van branden)? Kan in plaats van een

gelaste verbinding een koude verbindingmethode worden toegepast (bijvoorbeeld met bouten)?

- Toelichting

- Wordt de werkplek en de omgeving samen met de uitvoerder verkend?
 - Ja
 - Nee
- Toelichting

- Zijn de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse uitgeschakeld?
 - Ja
 - Nee

Rookmelders zijn onder te verdelen in automatische melders en handbrandmelders. De automatische melders (bijvoorbeeld de bekende rookmelders aan het plafond) moeten tijdens de werkzaamheden worden uitgeschakeld om een nodeloze brandmelding te voorkomen. De handbrandmelders (die handmatig worden bediend) horen juist wel geactiveerd te blijven.

- Toelichting

- Zijn er voldoende geschikte blusmiddelen (minimaal 2) aanwezig?
 - Ja
 - Nee
- Toelichting

- Is er kans op stof- of gasexplosie?
 - Ja
 - Nee

Handel in explosiegevoelige ruimtes altijd volgens de geldende speciale veiligheidsvoorschriften. Gasexplosies kunnen ontstaan als een brandbaar gas, zoals methaan, aanwezig is. Ook dampen van vloeistoffen, zoals benzine, kunnen een explosie veroorzaken. Het wegnemen van mogelijke bronnen en een goede ventilatie zijn in deze gevallen dan ook van groot belang. Stofexplosies kunnen ontstaan als fijn vernevelde organische stoffen, zoals houtstof of melkpoeder aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de werkplek en de directe omgeving goed schoon zijn. Ook goede ventilatie is van belang.

- Toelichting

- Zijn brandbare goederen en vloeistoffen verwijderd of afgedekt?
 - Ja
 - Nee
- Toelichting

- Is er een mobiele telefoon beschikbaar bij het werk?
 - Ja
 - Nee

De aanwezigheid van een mobiele telefoon op de werkplek is raadzaam. Bij werkzaamheden op een hoog dak kan het anders veel tijd kosten om de brandweer te informeren. Geef desgewenst een intern noodnummer mee aan de uitvoerenden.

- Toelichting
- Is bekend wie intern moet worden gewaarschuwd bij brand, na 112?
 - Ja
 - Nee
- Toelichting

- Zijn alle zijden (ook achterzijde) gecontroleerd op mogelijk ontstaan van brand?
 - Ja
 - Nee

Niet alleen op de werkplek zelf kan brand uitbreken, maar ook aan bijvoorbeeld de achterzijde van een wand waaraan wordt gewerkt. Door hitte uitstraling, doorstraling in een leiding of een hete vonk kan isolatie, stof of zwerfvuil in brand vliegen. Zorg daarom dat ook de achterzijde van werkvlakken wordt ontdaan van brandbare zaken en dat ook hier nacontrole plaatsvindt.

- Toelichting
- Wordt het werk tot een uur naar afloop nog bewaakt? Door wie?
 - Nee
 - Ja
- Toelichting

- Wordt de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld?
 - Ja
 - Nee

Als de automatische melders op de werkplek worden uitgeschakeld, moeten deze uiteraard na de werkzaamheden weer worden ingeschakeld. Doe dit in overleg met de beheerder van de brandmeldinstallatie.

- Toelichting

- Wordt er volgens de veiligheidsregels van eigen brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt(bijvoorbeeld de nen 6050 voor brandveilig werken aan daken)?
 - Ja
 - Nee

- Minimaal aan te houden afstanden in meters:

	Snijden/Branden	Lassen
Niet brandbaar	-	-
Moeilijk/slecht brandbaar	10	5
Zeer brandbaar	15	10

- Uitvoerder

 - Opdrachtgever

 - Handtekening uitvoerder

 - Handtekening opdrachtgever
-